

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA

Commissione Impianti

Verbale della riunione del 16 giugno 2010

Il giorno 16 giugno 2010 alle ore 15.00 si è riunita presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata la Commissione Impianti presieduta dall'ing. Luciani Domenico, in sostituzione del presidente ing. Alberto Vignati, e alla presenza dei seguenti membri:

Ing. Castricini Emiliano

Ing. Paoluzzi Massimo

Ing. Pisani Fabrizio

Ing. Serafini Gianluca

Ing. Tuzio Aldo

Inizia il dibattito.

L'ing. Pisani pone all'attenzione della commissione la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco emessa dal Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, in data 26 marzo 2010.

Si premette che dalla comunicazione del ministero che accompagna la suddetta guida emerge chiaramente che "la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità".

La commissione procede alla lettura della guida e alla discussione dei punti ritenuti più significativi. In particolare, visto quanto premesso, la commissione si è soffermata a discutere sugli elementi da valutare per poter ritenere rispettati i primi due requisiti tecnici richiesti dalla guida, ossia che l'impianto fotovoltaico "non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione" e che "non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi".

Il prossimo incontro è fissato per **mercoledì 14 luglio 2010 alle ore 15.00.**

Il segretario

Ing. Fabrizio Pisani