

<b>Titolo: IMPIANTI ELETTRICI</b>	<b>pubbl/priv</b>	<b>C: 09.30</b>
Delibera del Consiglio: 15.05.01	In vigore dal:	15.05.01
	Sostituisce:	10.11.97

87A-3 - Revisione: Ing. D. Rossi

## **QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE**

### 1. GENERALITA'

In base a quanto stabilito dal C.N.I., gli impianti elettrici, ivi compresi gli impianti, di diffusione sonora, e gli impianti di illuminazione interni ed esterni (stradali) vanno compensati secondo la classe III Cat. c) di tab. A. Per gli impianti elettronici vale lo stesso criterio che comunque viene meglio specificato alla scheda C: 09.35

La classe III Cat. a) andrà applicata solo per gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica che notoriamente riguardano l'ENEL o altri Enti distributori, o per impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica prodotta da uno stabilimento industriale, analogamente a quanto previsto per il vapore.

Lo studio illuminotecnico di interni ed esterni, qualora richiesto da normative specifiche o da particolari esigenze (musei, edifici storici, scuole, strade, gallerie, ecc.) verrà compensato a discrezione nella misura massima del 50% della aliquota c di tab. B oppure applicando il 2° comma dell'art. 21 di Tariffa; tale applicazione dovrà essere preventivamente concordata con la committenza.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria in relazione al grado di progettazione richiesto, si dovrà far riferimento alla norma C.E.I. 0-2 – Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici – Fascicolo 2459G