



## Documento di valutazione dei rischi di incendio e piano di emergenza ai sensi del D.Lgs. 626/94

FORMULA

$$O = F \cdot A + 1,55 \cdot c \cdot (H \cdot S)^{0,71}$$

O = onorario
F = quota fissa, indipendente dalla complessità dell'incarico, valutata in 774,69
A = ISTAT/104,5. E il coefficiente di aggiornamento che è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1997, pari a 104,5
S = superficie totale
C = coeff. in funzione di S e del tipo di struttura
H = parametro di rischio (all. VI DM4/5/98 ved. Bollettino di Informazione n. 3/99)

PARAMETRIZZAZIONE DI  $c = c(S)$  (funzione della superficie e tipo di struttura)

Scuole				
	mq	mq	mq	mq
S	<6000	6000-15000	15000-20000	>20000
c	1,1	1,2	1,3	1,4
Uffici				
	mq	mq	mq	mq
S	<2000	2000-5000	5000-10000	>10000
C	1,8	1,6	1,4	1,2
Musei				
	mq	mq	mq	
S	< 10000	10000-15000 mq	>15000 mq	
C	1,5	1,3	1	

Note
Se l'edificio presenta più attività il calcolo va riferito all'attività prevalente
Non si considera l'onere del carico d'incendio che eventualmente sarà calcolato a parte
Se attività prevalente si applicano i valori di cui alla tariffa originaria per le attività 1,2,3,4,5,6,7,18,64,91,94,95,97, depositi e serbatoi interrati e non
Se sono presenti più attività non si applicano maggiorazioni
Sono esclusi dal calcolo dell'onorario i rilievi metrici e loro restituzioni grafiche, perizie o certificazioni giurate e progettazione esecutiva
Se i piani dell'edificio in esame corrispondono per forma, dimensione e caratteristiche tipologiche, al fine del calcolo dell'onorario, verrà considerata come superficie di calcolo quella relativa al piano tipo