

Raccolta R ed. 2009

Modalità di denuncia e  
istruzioni per la compilazione

( Circolare A00-09/0001448 del 28.02.2011 )

## Art. 18 D.M. 1.12.75

- L'installatore è tenuto a presentare regolare denuncia prima che venga iniziata la costruzione/modifica dell'impianto di riscaldamento
- Qualora l'installatore non sia ancora stato designato
  - Utente
  - Amministratore condominiale
- Al momento della richiesta di sopralluogo per l'accertamento di conformità al progetto approvato, dovrà essere comunicato il nominativo dell'installatore

- La denuncia compilata sugli appositi modelli predisposti deve essere presentata per tutti gli impianti indipendentemente dal tipo di calore generato
  - Impianti di nuova costruzione con pot. globale > 35 KW
  - Impianti soggetti a modifica con pot. globale > 35 KW
    - Sostituzione dei dispositivi di protezione e sicurezza con variazione dei valori di taratura
    - Sostituzione del generatore di calore con aumento della potenzialità o variazione della pressione di esercizio
    - Installazione o modifica dei circuiti impianto con variazione del contenuto d'acqua e cambio di vasi d'espansione

- Per ogni impianto deve essere presentata all'INAIL ( ex ISPESEL ) competente per il territorio una domanda per l'approvazione della pratica, in **triplice copia** adottando la modulistica allegata:
  - Denuncia su modello RD ( firmata dall'installatore/ utente )
  - Relazione tecnica su modelli RR/ Gen.
  - Relazione tecnica su modelli RR/ circuiti intercettabili
  - Schema idraulico di progetto ( formato e simbologia UNI, unità di misura S.I. KW, bar, mm, ecc. ) indicando la posizione di tutti i dispositivi di sicurezza e d'esercizio onde chiarirne il funzionamento
  - relazione integrativa dati complementari ( in relazione alla tipologia d'impianto 9
  - Relazione supplementare ( d'integrazione per impianti più complessi )

- I modelli RR, lo schema di progetto, nonché le relazioni integrative e le relative dichiarazioni dovranno essere firmate ( ogni copia in originale ) da un tecnico abilitato secondo le disposizioni vigenti in materia
- Non è escluso che, in sede di verifica possano essere richieste ulteriori calcoli, dichiarazioni integrative o documenti giustificativi ritenuti necessari.

## Art. 22 D.M. 1.12.75

Richiesta di sopralluogo:

- predisposta su apposito modello, in bollo, deve contenere anche l'identificazione dei vasi d'espansione soggetti a verifica di primo impianto installati ( in allegato fornire la copia della dichiarazione di conformità CE)
- copia delle dichiarazioni di conformità idrauliche-elettriche relative alla centrale rilasciate dagli installatori ai sensi del D.M. 37/2008