


## NOTA

1) Il punto di consegna deve già essere adeguato alle vecchie prescrizioni DK5600 oppure alle norme CEI 0-16. In caso contraio sarà necessario eseguire l'adeguamento della protezione generale alla norme CEI 0-16 III° prima e/o contemporaneamente all'entrata in esercizio del nuovo impianto di cogenerazione.
2) Se l'estensione della linea MT interna dell'utente è superiore a 400m è necessario anche la funzione 67N(S1-S2), in questo caso è necessaria una terna di TV fase-terra per riportare i segnali di tensione alla protezione SPG;
3) Se la protezione SPG è dotata di DATA LOGGER è sufficiente la bobina "BA" a lancio di corrente;
4) Se la protezione SPG non è dotata di DATA LOGGER è necessaria la bobina "<U" a minima tensione.
5) L'impianto di utenza prima dell'entrata in funzione del gruppo cogeneratore deve già essere rifasato a cosf=0,95 in accordo con le ultime indicazioni normative

PRELIMINARY

| REV REV | DATA DATE | DESCRIZIONE / DESCRIPTION | DISEGNATO DRAFTING | VISTO CHECKED | APPROVATO APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 0 | 22-10-15 | EMISSIONE | CGT | | |

Compagnia Generale Trattori
DIVISIONE ENERGIA
TEL. 02.27427548 - FAX. 02.27427679 VIMODRONE (MI)

Processed by AUTOCAD
\COMMESSE\//

COMMESSA JOB //

CLIENTE CUSTOMER /// /////

SCALA SCALE //

FOGLIO SHEET 1 DI OF 1

# SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MT/BT
# COLLEGAMENTO SU QE BT CLIENTE

GRUPPO ELETTROGENO CATERPILLAR CG 132-16
800 kW - 400 V - 50 Hz - RETE 20kV

DIS./DWG. UNIF. ELE. 22

IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' AZIENDALE . CGT TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.
THIS DWG IS COMPANY PROPERTY CGT LAWFULLY RESERVES ALL RIGHTS.