

QUESITI E RISPOSTE

D.: *La sostituzione delle valvole per gli estintori a CO2 si riferisce alla valvola a pulsante completa o alla valvola di sicurezza?*

R.: La sostituzione delle valvole per gli estintori a CO2 si riferisce sia alla valvola a pulsante completa sia alla valvola di sicurezza a seconda di quali non risultassero più idonee all'esito del collaudo.